

台北畜產運銷缺失

- 1.室內消防栓: a.壓力筒壓力開關漏水
 - 1 樓消防栓箱箱門掉*2.缺瞄子*2
 - 2 樓消防栓箱缺瞄子*1
 - 3 樓消防栓箱箱門掉*1. 缺水帶瞄子*1.缺瞄子*1
- 2.自動撒水設備: a. 1 樓撒水頭缺保護板或損壞*6.撒水頭損壞*1
 - 2 樓撒水頭缺保護板或損壞*2
 - 1 樓 1 組自動警報逆止閥未開(乙梯)
蜂鳴器全故障
- 3.泡沫滅火設備: a. 1 樓自動警報逆止閥壓力開關銹蝕.蜂鳴器全故障
 - b.手動開關盒損壞 1F*1.3F*2.手動啟動開關把手損壞 1F*1
5 樓 1 組泡沫箱缺幫浦啟動燈及燈罩
- 4.火警自動警報設備: a.受信總機迴路測試裝置故障
 - 2F-1.3F-3 常誤報.3F
 - b.1 樓全部區域.2 樓檢疫人員室及走道.6 樓偵煙式探測器故障
 - c.1 樓 3 組.2 樓 2 組.3 樓 1 組.4 樓 2 組.5 樓 1 組.6 樓 1 組手動報警機故障.
 - d.火警標示燈不亮 2F*2..缺燈罩 4F*1.5F*1.整組故障 3F*1
 - e.1.3 樓各 1 組 PBL 損壞
- 6..標示設備: a.6 具出口燈故障
 - 4 具避難方向指示燈故障
 - 3F 缺 1 具避難方向指示燈
 - 丙梯 2-3F.1 具樓梯指示燈故障
- 7.緊急照明: a.7 具故障.1.3 樓各缺 1 具.1.2 樓各 1 具未固定好
- 8.排煙設備: a.2 樓 2 區閘門風車均未動作皆缺手動開關.1 樓閘門及排煙機皆未動作

